

Pabianice, dnia 16 marca 2010 roku

Znak: 341/2/10

Zamawiający:
Gmina Pabianice
z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 , 95-200 Pabianice

**WYJAŚNIENIE Nr 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. przetargu nieograniczonego na **Modernizację starego budynku po Ośrodku Zdrowia w Petrykozach 21 - gmina Pabianice**

W odpowiedzi na wniesione w dniu 16.03.2010 r. pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie:

Składamy zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na: Modernizację starego budynku po Ośrodku Zdrowia w Petrykozach 21 gmina Pabianice.

11. Dach

Poz.102. Krycie dachu styropianem, czy wycenić wg kosztorysu czy wg dokumentacji.

Jeśli wg dokumentacji należy zmienić pozycje w kosztorysie.

(w dokumentacji jest płyta styropianowa laminowana PSK gr.20 cm, a w kosztorysie jest płyta styropianowa FS 20 gr.15 cm)

Odpowiedź:

Do wyceny oferty na modernizację starego budynku po Ośrodku Zdrowia w Petrykozach należy przyjąć pozycję kosztorysową odpowiadającą kryciu płytą laminowaną PSK, gr.20 cm.