

Pabianice, dnia 9 czerwca 2014 roku

Znak: OKS.271.11.3.2014

**WYJAŚNIENIE Nr 2
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. przetargu nieograniczonego na **Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Żytowice gm. Pabianice**

W odpowiedzi na wniesione w dniu 09.06.2014 r. pytania dotyczący specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu zamawianego, czyli EPDM dwuwarstwowe 2S posiadające następujące dokumenty:

- deklaracja zgodności z PN-EN 14877
- aprobatę lub rekomendację techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- karta techniczna

Odpowiedź:

Zgodnie z ust. 3 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza ww. nawierzchnie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zamawiana nawierzchnia poliuretanowa miała wykonaną wierzchnią warstwę tylko i wyłącznie z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wierzchnia warstwa nawierzchni była wykonana z granulatu EPDM produkcji pierwotnej, posiadając w całym przekroju jeden dany kolor.

Pytanie 3:

Proszę o jednoznaczne określenie, czy w zakres robót wchodzi ogrodzenie o właściwościach przedmiaru robót czy piłkochwył wg projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z ust. 3 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w zakres robót wchodzi wyłącznie budowa piłkochwyłów wzdłuż krótszych boków boiska.