

## GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21  
95-200 Pabianice  
NIP 731-191-39-30, Regon 472057804  
tel./fax 42 213-96-60, 213-96-73  
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl  
DPP.271.12.2016

Pabianice, dnia 21.12.2016 r.

### Odpowiedzi na zapytanie nr 1 do SIWZ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane składające się z dwóch zadań: „Zadanie 1 - przebudowa drogi gminnej nr 108258E - ul. Stadionowa w Piątkowisku, gm. Pabianice, Zadanie 2 - przebudowa drogi gminnej nr 108283E - ul. Złota w Piątkowisku, gm. Pabianice”.**

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.

Odp.: Umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dokumenty składające się na dokumentację przetargową należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania (§ 1 ust. 4 – wzoru umowy).

2. Dal. pkt III ppkt 3 SIWZ: „Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robot na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie przedmiarów robót”. Proszę o wskazanie plików z przedmiarami robót w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej na realizację w/w zadania.

Odp.: Wykonawca wycenia roboty na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, co znaczy że jeżeli w przypadku odbycia wizji lokalnej Wykonawca uzna że, dokumentacja projektowa jest niekompletna i nie zawiera koniecznych do realizacji robót, powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, który zamieści na swojej stronie internetowej informacje o nieuwzględnionych w projekcie robotach, które wykonawcy powinni dodatkowo wycenić przy kalkulacji oferty. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi do ustalenia wysokości ceny oferty, a różnice w ilościach robót z nich wynikających nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-ASfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2010?

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z w/w normą i wytycznymi.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych i dołomitowych do mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw innych niż kruszywa magmowe.

6. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych.

7. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu /łomu papy do mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu /łomu papy do mieszanek mineralno-asfaltowych.

8. Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni?

Odp.: Trwałość konstrukcji przewidziano na minimum 15 lat

9. Czy jest możliwość przeprojektowania rzędnych drogi?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza przeprojektowywania rzędnych drogi

10. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca wycenia roboty na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej, według własnego doświadczenia i wiedzy technicznej oraz na podstawie odbytej wizji lokalnej. Jeżeli Wykonawca uzna, że dokumentacja projektowa i techniczna jest niekompletna, powinien w okresie składania ofert poinformować o brakach w dokumentacji Zamawiającego oraz wycenić w swojej ofercie roboty nieuwzględnione w dokumentacji. Zamawiający natomiast na swojej stronie internetowej zamieści informację o jakie roboty chodzi z informacją o obowiązku ich wyceny.

11. Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi Oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania

12. Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub biednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma i wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy i wynagrodzenia określone są w § 13 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty ziemne w rejonie kabli należy prowadzić systemem ręcznym. Przed ich rozpoczęciem należy dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów poprzecznych lokalizujących przyłącza i sieci główne. W ulicy Złotej przekop kontrolny do głębokości 1 m należy wykonać na całej długości odcinka. Roboty te należy wliczyć do robót ziemnych.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiału zakupionego na potrzeby budowy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zafakturowanie materiału zakupionego na potrzeby budowy

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie całości zadania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę na podzielenie całości zadania

15. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów.

Odp.: Wierzchnia warstwa kruszywa z pasa jezdni będzie własnością zamawiającego i zostanie odwieziona na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez zamawiającego. Materiał z istniejących wjazdów do posesji wykonanych z kostki stanowić będzie własność właściciela posesji lub działki chyba, że wyrazi on pisemną zgodę na przejęcie go przez Wykonawcę robót. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca będzie zobowiązany utylizować we własnym zakresie .

16. Czy Zamawiający dysponuje operatami wodno -prawnymi dla budowanych przepustów?

Odp.: Zamawiający dysponuje operatami wodno -prawnymi dla budowanych przepustów

17. Wykonawca prosi o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

Odp.: Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

18. Czy Zarządca drogi będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odp.: Zarządca drogi nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego, jeżeli roboty zostaną wykonane w terminie umownym. W przypadku przekroczenia terminu umownego opłaty będą pobierane za czas wydłużenia umowy.

19. Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.  
Odp.: okres gwarancji na oznakowanie jest tożsamy z okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt II.
20. Proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót.  
Odp.: Zamawiający udostępni pozwolenie na budowę na stronie internetowej, gdzie zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu.
21. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego 0/31,5mm lub 0/64mm czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm lub 0/64mm (przekrusz betonowy)?  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw innych niż kruszywa magmowe
22. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedonu bądź jakiegokolwiek udziału tego materiału w tej części konstrukcji drogi?  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw innych niż kruszywa magmowe
23. Proszę o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.  
Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentacji w formacie dwg.
24. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo?  
Odp.: Zamawiający nie przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo
25. Proszę o podanie budżetu Zamawiającego na przedmiotową inwestycję.  
Odp.: zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy Pzp, Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert.

WÓJT  
*inż. Henryk Gajda*