

Pabianice dnia 15.02.2010 r.

Dotyczy przetargu: „**Przebudowa instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2007 r.Nr.223 , poz. 1655 , z późniejszymi zmianami)
Urząd Gminy w Pabianicach przekazuje wykonawcom wyjaśnienie dotyczące zastosowania urządzeń technologicznych w przebudowie instalacji.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonawstwo modernizacji stacji uzdatniania wody zamiarem Zamawiającego jest osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia poprzez zastosowanie urządzeń technologicznych o określonych parametrach technicznych , jakościowych i standardzie wykonania oraz gwarantujących niezawodność i nowoczesność.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie(w przypadku zamiany należy załączyć do oferty karty katalogowe urządzeń zamiennych).

W celu oceny technicznej **Wszyscy** oferenci winni wyszczególnić urządzenia, które zamierzają zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne: aeracji; filtracji, zestawu hydroforowego.

Kierownik Referatu
Ryszard Iwaśków