

Pabianice, dnia 2011-02-18

Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice

Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni drogi gminnej Nr. 108254E na odcinku przez miejscowość Konin – dł. 1,7 km – polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej. Nr. ogłoszenia 40657 – 2011 ; data zamieszczenia; 04-02-2011.

Wyjaśnienie Nr. 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na wniesione zapytanie dot. specyfikacji istotnych zamówienia które wpłynęło w dniu 18-02-2011 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.I.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr.113, poz. 759 ze zm) przekazujemy poniżej treść zapytania i odpowiedzi.

Pytanie; Ponieważ brak jest w zadaniu robót związanych z pozyskaniem materiału z frezowania, dających możliwość wbudowania go w pobocza, czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zastąpienie destruktu kruszywem łamanym.

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający nie dopuszcza wykonania poboczy z kruszyw łamanym lecz z destruktu asfaltowego będącego własnością Wykonawcy.

Wójt Gminy Pabianice

inż. Henryk Gajda