



- UWAGA:
1. Na zbliżeniach do kolidujących sieci, prace montażowe należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela eksploatatora danej sieci w celu potwierdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia;
  2. Włączenia przykanalików do kanałów głównych wykonać stosując systemowe połączenia siodłowe. Ostateczne rzędne włączeń ustalić na etapie realizacji.
  3. Przykanaliki wykonać z rur DN160 PVC-U SN8.