Skala 1 : 250

1	2	3	4	5	6	7
	Schemat zarurowania i zafil wania, sposób zamknięcia w (rysunek konstrukcyjny)	Poziomy wód podziemnych w metrach poniżej terenu: △ nawiercony ▲ ustabilizowany	Profil litologiczny (graficznie)	Głębokość — w metrach poniżej terenu	Opis litologiczny warstw. typ facjalny itp.	Stratygrafia
		▼ 0,18		0,5	gleba	
				2,0	glina piaszcz. żółto-zielona	
				2,5	mułek ilasty, szaro-zielony	
		▽▽ 3,0		3,0	glina ilasta, c. szara	
	ϕ20"			8,0	pospółka piaszczysto-kamienista, j. szara	
10				10,0	piasek średnioziarn. j. szary	
				14,0	żwir j. szary	
	iłowanie					
	17,0					
20					glina zwałowa silnie zwarta z głazami szara	czwartorzęd
	ϕ18"			31,0		
30				32,5	glina silnie piaszcz. szara	
		▽			ił marglisty, j. szaro-zielony	
				39,0		
40				40,0	rumosz marglisty, j. szary	
					wapień marglisty	
				44,0		
					wapień z przerostami rumoszu z piaskiem	
50	iłowanie			51,0		
	53,0					
	otwór „bosy" ϕ16"					
60	60,0				wapienie twarde j. szare	kreda górna
	otwór „bosy" ϕ14"					
70						

G-100/111B

18 m

142,2

17,0

su budowy studni

e wody warstwy

zanej — poziom

ustalony w m

0,8

nego pompowania

		m
8	S_1	2,5
2	S_2	8,3
2	S_3	17,0

izy jakości wody:

10 mg/l

mg/l

2,4

11,6 °niem.

1,0 mg/l Fe

0,04 mg/l

n.w.

0

m zatwierdził

XII-8530/12/80

Volker-050580

(kod nr uprawnień)

podpis)

posiadacza nieruchomości)