

Pabianice, dnia 01.08.2017

DPP.271.7.2017

**Zamawiający: gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na „ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi nr 108274E w miejscowości Bychlew – Jadwinin Gmina Pabianice Nr. ogłoszenia – 558374 – N-2017; data ogłoszenia – 26.07.2017 r.**

**Wyjaśnienie Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

1. W projekcie jest zapis o konieczności zastosowania opraw o mocy 30W natomiast w obliczeniach fotometrycznych są oprawy o mocy 50W. Prosimy zatem o przedstawienie obliczeń fotometrycznych dla opraw o mocy 30W. Jest to konieczne w celu udowodnienia, że przy takiej mocy opraw na słupach 8m przy odstępach 40m da się uzyskać klasę MES. Brak dołączenia tych danych spowoduje, iż w momencie składania ofert, pewna spełnienia parametrów będzie tylko firma, która złoży ofertę na oprawach na podstawie których zostały wykonane obliczenia fotometryczne w projekcie, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji.

Ad.1 W ofercie należy ująć lampy o mocy 50W takie jakie są ujęte w obliczeniach fotometrycznych.

WÓJT  
inż. Henryk Gajda